


Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

 <b>Dipsalut</b> Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona	<b>Ajuntament de Borrassà</b> <b>ZS BORRASSÀ</b>	
	<b>INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS</b>	10/03/2015 Pàg. 1/2

N. Butlletí: 1549409  
N. Registre: 150087712


Senyor/a,

A data dimarts, 10 de març de 2015, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi control xarxa del punt de mostreig Font Plaça Major de la zona de subministrament ZS BORRASSÀ del municipi de Borrassà.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a **"No Apta per al consum humà"**.

Girona, a dimarts, 10 de març de 2015

**Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà**

 <b>Dipsalut</b> Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona	<b>Ajuntament de Borrassà</b> <b>ZS BORRASSÀ</b>	
	<b>DOCUMENT DE RESULTATS ANALÍTICS</b>	10/03/2015 Pàg. 2/2

Client: Dipsalut_Ajuntament de Borrassà Adreça: Plaça Major, 1 Població: Borrassà Descripció: Aigua Xarxa	N. Butlletí: 1549409 N. Registre: 150087712 Data Registre: 09/03/2015 Data Inici: 09/03/2015 Data Finalització: 10/03/2015
Classificació: Aigua destinada al consum humà Població: Borrassà Procedència: Font Plaça Major Data client: 09/03/2015    Hora: 10:05 Mostra presa: Prodaisa_Dipsalut	Legislació: R.D. 140/2003 Clor LL/T ppm: 0.50/0.60

Ac	Determinació	Resultat ± incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI CONTROL XARXA</b>				
*	Olor	<3    Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3    Índex de dilució	3	
*	Color	<5    mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2    UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	552±66    µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	pH	7.5±0.1    unitats de pH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoníac	<0.2    mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
*	Coliforms totals	0    NMP/100 ml	0	PNT MIC-MTD-016
*	Escherichia coli	0    NMP/100 ml	0	PNT MIC-MTD-016
	Altres determinacions			
	Nitrats	71±10    mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.  
 Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ, a dimarts, 10 de març de 2015

Signat per Cap de Laboratori:  
 NOM: DE CIURANA GAY, MARIA DEL CARME-NIF 40297343D  
 Segons certificat emès per FNMT clase 2 CA amb n° de sèrie 3d05a21e



(\*) Mètode/Determinació no inclosa a l'abast de l'acreditació



Informe emès per: Laboratori Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Bústia C-2. Montfullà. 17162 Bescanó (Girona).  
 Telèfon 972 440067 - Fax 972 442478    www.laboratoriaiguesdegiroναςaltisarriadeteter.cat

Servei proveït per:

