

 Dipsalut Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona	Ajuntament de Borrassà ZS BORRASSÀ	
	INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS	22/09/2015 Pàg. 1/2

AJUNTAMENT DE BORRASSÀ REGISTRE D'ENTRADA Núm. 174 Data - 8 OCT. 2015
--

N. Butlletí: 1552150
N. Registre: 150090559

Senyor/a,

A data dimarts, 22 de setembre de 2015, us fem arribar els resultats analítics de Nitrats corresponents al punt de mostreig Font Plaça Major de la zona de subministrament ZS BORRASSÀ del municipi de Borrassà.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a " **NO Apta per al consum humà**".

Girona, a dimarts, 22 de setembre de 2015



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona

Ajuntament de Borrassà
ZS BORRASSÀ

DOCUMENT DE RESULTATS ANALÍTICS

22/09/2015

Pàg. 2/2

Client: Dipsalut_Ajuntament de Borrassà
Adreça: Plaça Major, 1
Població: Borrassà
Descripció: Aigua Xarxa

N. Butlletí: 1552150
N. Registre: 150090559
Data Registre: 21/09/2015
Data Inici: 21/09/2015
Data Finalització: 21/09/2015

Classificació: Aigua destinada al consum humà
Població: Borrassà
Procedència: Font Plaça Major
Data client: 21/09/2015 Hora: 11:13
Mostra presa: Prodaisa_Dipsalut

Legislació: R.D. 140/2003

Clor LL/T ppm: 0.20/0.28

Ac	Determinació	Resultat ± incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
----	--------------	----------------------	------------------	-------------------

	Nitrats	71±10 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021
--	---------	------------	----	-----------------

L'informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ, a dimarts, 22 de setembre de 2015

Signat per Cap de Laboratori:
NOM: DE CIURANA GAY, MARIA DEL CARME-NIF 40297343D
Segons certificat emès per FNMT classe 2 CA amb nº de sèrie 3d05a21e



(*) Mètode/Determinació no inclosa a l'abast de l'acreditació



Informe emès per: Laboratori Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. Bústia C-2. Montfullà. 17162 Bescanó (Girona).
Telèfon 972 440067 - Fax 972 442478 www.laboratoriaiguesdegironasaltisarriadeter.cat

Servei proveït per:

